



АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"02" июня 20 23 г. № 624

Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Норкинского
сельского поселения Аргаяшского
муниципального района Челябинской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

администрация Аргаяшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, подраздела 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей следующие изменения:

Объект: «Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в д. Бажикаева, Аргаяшского района Челябинской области»

Получено заключение государственной экспертизы:

№ 74-1-1-2-014292-2022 от 15.03.2022 по данному объекту в 2023 году планируется провести капитальный ремонт.

Характеристика объекта: Общая протяженность – 1435 м.

Из них: протяженность трубопровода теплоснабжения 775 п.м., диаметром 100 мм; протяженность водопровода 660 м, диаметром 63 мм.

Износ тепловых сетей в д. Бажикаева более 60%, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микроповреждений трубопроводов, а, следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии. Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, уменьшения потерь и снижения затрат на устранение утечек требуется замена теплотрасс.

Экономический эффект:

Обеспечение наиболее продолжительного безаварийного срока службы, уменьшение потерь по теплоснабжению, экономия электроэнергии.


Снижение затрат на устранение утечек. Бесперебойное обеспечение теплом школы, дом ветеранов, детский сад, магазинов.

2. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

3. Разместить на официальном сайте Аргаяшского муниципального района актуализированную схему теплоснабжения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника управления строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта Ишкильдина А.З.

Глава Аргаяшского
муниципального района



И.В. Ишимов