

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Теплоград»
Р.Б. Таукаев
10 07 2026 г.

График проведения планового ремонта оборудования котельных для
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Выполнение работ
Котельная «Радиозаводская»			
1.	Проведение испытаний электрооборудования	01.06.2026	
2.	Чистка и промывка теплообменного оборудования	01.06.2026	
3.	Ревизия и замена запорной арматуры насосной группы и теплообменного оборудования	05.06.2026	
4.	Чистка котлов и проверка газоходов	15.06.2026	
5.	Ремонт сетевого насоса котельной	19.06.2026	
6.	Поверка автоматики безопасности	14.08.2026	
7.	Ревизия циркуляционных котловых насосов	26.06.2026	
8.	Ревизия водоподготовительного узла	26.06.2026	
9.	Проверка манометров, запорной арматуры ГРУ	30.06.2026	
10.	Проведение аттестации персонала	01.07.2026	
Котельная «Центральная»			
11.	Проведение испытаний электрооборудования	02.06.2026	
12.	Чистка котлов и проверка газоходов	01.07.2026	
13.	Чистка и промывка теплообменного оборудования	06.07.2026	
14.	Поверка приборов узла учета тепловой энергии	10.08.2026	
15.	Поверка автоматики безопасности	14.08.2026	
16.	Ревизия водоподготовительного узла	10.07.2026	
17.	Проверка манометров, запорной арматуры ГРУ	10.07.2026	
Котельная «Восточная»			
18.	Проведение испытаний электрооборудования	03.06.2026	
19.	Чистка котлов и проверка газоходов	17.07.2026	
20.	Чистка и промывка теплообменного оборудования	24.07.2026	
21.	Поверка приборов узла учета газа	10.08.2026	
22.	Поверка автоматики безопасности	14.08.2026	
23.	Ревизия водоподготовительного узла	28.07.2026	
24.	Проверка манометров, запорной арматуры ГРУ	28.07.2026	
Котельная «Западная»			
25.	Проведение испытаний электрооборудования	04.06.2026	
26.	Чистка и промывка теплообменного оборудования	31.07.2026	
27.	Ревизия насосного оборудования	05.08.2026	
28.	Поверка приборов узла учета газа	10.08.2026	
29.	Поверка автоматики безопасности	14.08.2026	
30.	Ревизия водоподготовительного узла	07.08.2026	
31.	Проверка манометров, запорной арматуры ГРУ	07.08.2026	

Заместитель Генерального директора

М.Г. Газизов

выполнено в полном объеме _____